



Vitens N.V.

T.a.v. [redacted]

Oude Veerweg 1

8019 BE ZWOLLE

Leeuwarden, 19 februari 2018

Bijl.: -

Objectnummer: 20347

Dossiernummer: WFN.034508

Ons kenmerk: WFN1802070

Tel: [redacted]

Email: [redacted]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: -

Onderwerp: Besluit lozen buiten inrichtingen

Geachte [redacted]

Op 4 januari 2018 hebben wij van u een melding ontvangen in het kader van het Besluit algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen). De melding is bij ons ingeschreven onder nummer WFO1800023.

Beschrijving van de situatie

Ten behoeve van het uitvoeren van een pompproef in Luxwoude is het nodig het onttrokken grondwater te lozen op de naast het werk gelegen hoofdwatgang. Het grondwater wordt met een maximaal debiet van 110 m³/h geloosd. De lozing vindt plaats in de periode van 30 maart tot en met 28 mei 2018.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het lozen van grondwater bij ontwatering wordt geregeld in artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Omdat de lozing plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam, is specifiek artikel 3.2 lid 3 op uw lozing van toepassing.

Artikel 3.2 lid 3. luidt als volgt:

Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:

- a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 mg/l bedraagt; en
- b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Slot

Wij wijzen u erop dat ook andere voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozing van toepassing zijn. Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] -
Brouwer van de cluster Vergunningverlening, telefoon [redacted].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

ing. [redacted],
teamleider Vergunningverlening.